

COMUNE OCCUPANTE	MANTOVA
PROVINCIA OCCUPANTE	MN
NATURA GIURIDICA OCCUPANTE	
CAP OCCUPANTE	22000
IDENTIFICATIVO FISCALE OCCUPANTE	
TELEFONO OCCUPANTE	
NOME PROPRIETARIO	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
COGNOME PROPRIETARIO	YYYYYYYYYYYYYYYYYY
INDIRIZZO PROPRIETARIO	VIA PINCO PALLO,20
COMUNE PROPRIETARIO	MANTOVA
PROVINCIA PROPRIETARIO	MN
NATURA GIURIDICA PROPIETARIO	F
CAP PROPRIETARIO	20000
IDENTIFICATIVO FISCALE PROPRIETARIO	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
TELEFONO PROPRIETARIO	
NOME INTESTATARIO	
COGNOME INTESTATARIO	
INDIRIZZO INTESTATARIO	
COMUNE INTESTATARIO	
PROVINCIA INTESTATARIO	
NATURA GIURIDICA INTESTATARIO	
CAP INTESTATARIO	
IDENTIFICATIVO FISCALE INTESTARIO	
TELEFONO INTESTARIO	
CONFORMITA'	S
LIBRETTO IMPIANTO	S
LIBRETTO USO E MANUTENZIONE IMPIANTO - CALDAIA	S
INSTALLAZIONE INTERNA/ESTERNA	
CERTIFICAZIONE EX UNI 10435	
CERTIFICAZIONE EX UNI 8364	
LIBRETTO USO E MANUTENZIONE BRUCIATORE	
PRATICA ISPESL	
CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI	
ESAME VISIVO LINEE ELETTRICHE	
FUNZIONAMENTO CORRETTO DEL BRUCIATORE	
IDONEITA' LOCALE	S
APERTURA VENTILAZIONE	S
APERTURA VENTIALZIONE OSTRUITA	S
PENDENZA CANALI	S
SEZIONI	S
CURVE	
LUNGHEZZA	S
BUONO STATO DI CONSERVAZIONE	S
SCARICO A CAMINO SINGOLO	S
SCARICO A PARETE	N
NON ESISTONO RIFLUSSI NEL LOCALE	N

ASSENZA PERDITE SCARICO	S
PULIZIA UGELLI	S
SISTEMA ANTIVENTO NON DETERIORATO	S
SCAMBIATORE PULITO	S
ACCENSIONE REGOLARE	S
DISPOSITIVI DI COMANDO	S
ASSENZA DI PERDITE NEI RACCORDI	S
VALVOLA DI SICUREZZA	S
VASO ESPANSORE	S
DISPOSITIVI DI SICUREZZA NON MANOMESSI	S
ORGANI INTEGRATI	S
CIRCUITO ARIA PULITO	S
GUARNIZIONE ACCOPPIAMENTO INTEGRA	S
ASSENZA FUGHE GAS	P
COIBENTAZIONE	A
EFFICIENZA EVACUAZIONE FUMI	P
CONTROLLO RENDIMENTO	S
TEMPERATURA FUMI	154.60
TEMPERATURA AMBIENTE	25.90
O2	10.50
CO2	5.83
BACHARACH	0.00
CO UM	f
CO	22.0000
RENDIMENTO COMBUSTIONE	90.60
TIRAGGIO	-7.00
OSSERVAZIONI	
RACCOMANDAZIONI	
PRESCRIZIONI	
DATA UTILE INTERVENTO	
DELEGA RESPONSABILE	
DELEGA MANUTENTORE	
NUMERO BOLLINO	
COSTO AUTOCERTIFICAZIONE / BOLLINO	5.00
TIPO PAGAMENTO	BO
RIFERIMENTI PAGAMENTO	50687
POTENZA UTILE NOMINALE	25.60
POTENZA FOCOLARE NOMINALE	23.20
VOLUMETRIA RISCALDATA	228.00
CONSUMO ANNUO	
DATA INSERIMENTO	2009-10-27
DATA MODIFICA	
UTENTE INSERIMENTO	MA000XXX01
ANOMALIE	
LOCALITA' IMPIANTO	
TOPONIMO	VIA

INDIRIZZO	PINCO PALLO	
CIVICO		20
ESPONENTE		
SCALA		
PIANO	2	
INTERNO		
PALAZZO		
COMUNE	MANTOVA	
PROVINCIA	MN	
CAP		22000
COSTRUTTORE	SANT'ANDREA	
COSTRUTTORE BRUCIATORE		
MODELLO BRUCIATORE		
MATRICOLA BRUCIATORE		
TIPO BRUCIATORE	A	
DATA COSTRUZIONE BRUCIATORE		
CODICE OPERATORE MANUTENTORE		
SCARICO CANNA FUMARIA COLLETTIVA	N	
CONSUMO ANNUO2	657.00	
STAGIONE RISCALDAMENTO	2009/2010	
STAGIONE RISCALDAMENTO2	2008/2009	
SCHEMI FUZIONALI IDRAULICI		
SCHEMI FUZIONALI ELETTRICI		
NOTE SCHEMI FUZIONALI IDRAULICI		
NOTE SCHEMI FUZIONALI ELETTRICI		
NOTE LIBRETTO IMPIANTO		
NOTE RAPPORTO DI CONTROLLO		
NOTE CERTIFICAZIONE EX UNI		
NOTE DICHIARAZIONE CONF.		
NOTE LIBRETTO USO E MANUTENZIONE		
NOTE LIBRETTO USO E MANUTENZIONE BRUC.		
NOTE ISPEL		
NOTE PREV. INCENDI		
DICHIARAZIONE CONFORMITA MOD. F		
BLANK		
STATO IMPIANTO	A	
DATA ROTTAMAZIONE IMPIANTO		
DATA INSTALLAZIONE GENERATORE	2003-09-01	
DATA ROTTAMAZIONE GENERATORE		
GENERATORE ATTIVO	S	
DATA INSTALLAZIONE BRUCIATORE		
DATA ROTTAMAZIONE BRUCIATORE		
POTENZA A LIBRETTO FOCOLARE		
POTENZA A LIBRETTO UTILE		
cod_provincia impianto	LLL	
cod_comune impianto	MMMM	

cod_via impianto
flag_ente
comune_ente
provincia_ente

ZZZ
C
XXX
KKK

Dati del responsabile:

